



2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике

369000, г. Черкесск, пр. Ленина, д. 136
тел/факс (8782) 20-00-27

Руководителю (индивидуальному предпринимателю) Юр. лицу РТБДУ
(наименование предприятия)
Карачаево-Черкесской республики, колледжа,
(Ф.И.О.)
г. Черкесск, ул. Кавказская, 50,
(адрес предприятия, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСАНИЕ 000793

от « 13 » 09 20 19 г.

г. Черкесск

Выдано на основании акта проверки № 453 от « 03 » 09 20 19 г.

При проведении проверки и рассмотрении представленных документов выявлены нарушения действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений и в соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 419 от 09.04.2012 г., Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ПРЕДПИСЫВАЮ:

устранить выявленные нарушения санитарного законодательства, а именно: статья 2844-19, Санитарные нормы и правила, определяющие требования к санитарно-техническому оборудованию объектов общественного назначения, СанПиН 2.1.3.2630-10, Санитарно-гигиенические требования к организации, осуществлению и контролю за работой
срок исполнения, 25.08.19

продолжение на оборотной стороне.

Провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регламентирующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и защиту прав потребителей в установленные сроки.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике в срок до « 25 » 09 20 20 г.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора по КЧР _____
(подпись)

Молчанов Александр Александрович
Заведующий отделом
(должность) _____
(Ф.И.О.)


Один экземпляр предписания получил: _____
(подпись)

Романов Р.М.
(расшифровка подписи)

03.09.19t

1. Выделить и оборудовать в общежитии на этажах проживания подростков помещения общего назначения - для сушки одежды и обуви, гладильные, комнаты для самостоятельных занятий, комнаты гигиены девочек, согласно п.3.1.СП 2.1.2.2844-11 "Санитарные правила к устройству, оборудованию и санитарному содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных организаций"
2. Осуществлять в общежитии своевременную замену перегоревших электроламп в коридорах 3-5 этажей, в комнатах для проживания студентов; закрыть электролампы защитной арматурой в умывальниках, душевых, кухнях; обеспечить в умывальнике 3-го, 4-го этажей наличие потолочных электроламп, с целью обеспечения достаточного и равномерного освещения, согласно п.4.3.2. СП 2.1.2.2844-11 "Санитарные правила к устройству, оборудованию и санитарному содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных организаций"
3. Установить в жилых комнатах общежития тумбочки для хранения личных вещей, предметов личной гигиены, шкафы или полки для хранения обуви по количеству проживающих, отремонтировать или заменить старую разбитую мебель, согласно п.4.4.1. СП 2.1.2.2844-11 "Санитарные правила к устройству, оборудованию и санитарному содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных организаций"
4. Обеспечить в умывальных 4го, 5го этажей общежития подачу горячей и холодной воды ко всем (6-и) раковин для умывания, установить смесители у каждой раковины, согласно п.4.1.1. СП 2.1.2.2844-11 "Санитарные правила к устройству, оборудованию и санитарному содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных организаций"
5. Провести в помещениях постирочной, душевых, саузлов, умывальников общежития ремонт вентиляционной системы, обеспечить целостность стен, потолков, отделочной плитки на стенах, полу, водопроводных и канализационных труб, деревянных конструкций оконных и дверных рам, согласно п. 4.2.1. СП 2.1.2.2844-11 "Санитарные правила к устройству, оборудованию и санитарному содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных организаций"
6. Установить в постирочной общежития оборудование для стирки (стиральные машины, ванны, тазы), в душевой заменить полки для хранения предметов личной гигиены, согласно п.4.4.4. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарные правила к устройству, оборудованию и санитарному содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных организаций»
7. Установить на общих кухнях общежития плотно закрывающиеся и легко очищающиеся емкости для пищевых отходов, согласно п.5.7.СП 2.1.2.2844-11 «Санитарные правила к устройству, оборудованию и санитарному содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных организаций»
8. Обеспечить наличие горячей проточной воды в медицинском кабинете, согласно гл.1.п.5.5.СанПиН 2.1.3.2630-10"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
9. Обеспечить целостность стен, плинтусов в медицинском кабинете, согласно нарушением (гл.1 п.4.2, 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность")

директор
 главный специалист-эксперт ОСН
 главный специалист-эксперт ОСН



Эртуев Р.Т.
 Данилина И.И.
 Мурзабекова А.Ю.

002070