



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике

369000, г. Черкесск, пр. Ленина, д. 136
тел/факс (8782) 20-00-27

Руководителю (индивидуальному предпринимателю)

Юр. лицу РГБОУ
"Карачаево-Черкесской медицинской колледж"
КЧР, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 50
(наименование предприятия)
(Ф.И.О.)
(адрес предприятия, индивидуального предпринимателя)

001030

ПРЕДПИСАНИЕ

от «29» 10 20 18 г.

г. Черкесск

Выдано на основании акта проверки № 1030 от «29» 10 20 18 г.

При проведении проверки и рассмотрении представленных документов выявлены нарушения действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений и в соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 419 от 09.07.2012 г., Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ПРЕДПИСЫВАЮ:

устранить выявленные нарушения санитарно-защитных требований, а именно: СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Санитарно-защитные требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", в.д.н.т.р.е. кровли и чердачных помещений и санитарно-гигиенические условия содержания общепитовых помещений и санитарно-защитных требований к условиям содержания помещений общественного питания", СанПиН 2.1.7.2490-10, Санитарно-эпидемиологические требования к объектам "медицинских учреждений", СанПиН 2.1.3.2630-10, Санитарно-эпидемиологические требования к организации, осуществлению и контролю деятельности
продолжение мероприятия по работе мест

Провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регламентирующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и защиту прав потребителей в установленные сроки.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике в срок до «10» 08 20 18 г.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора по КЧР

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Валерий Александрович Давыдов
(Ф.И.О.)

Один экземпляр предписания получил:

[Подпись]
(подпись)

Кейгуров А.А.
(расшифровка подписи)

1. Обеспечить при размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м, согласно п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
2. Предусмотреть в общежитии наличие помещений общего назначения на всех этажах проживания обучающихся: помещений для сушки одежды и обуви, гладильных, комнаты для самостоятельных занятий, комнат гигиены девочек, согласно п.3.1.СП 2. 1.2.2844-11
3. Обеспечить в помещениях общежития достаточное и безопасное искусственное освещение, путем:
 - своевременной замены перегоревших ламп в коридорах, в комнатах для проживания студентов (308, 309, 523 и др.);
 - закрытия электроламп защитной арматурой в умывальниках, душевых, кухнях;
 - восстановления электроточек, предусмотренных проектом, на потолке в умывальнике 3-го , 4-го этажей, согласно п.4.3.2.СП 2. 1.2.2844-11
4. Установить в жилых комнатах общежития тумбочки для хранения вещей, предметов личной гигиены, шкафы или полки для хранения обуви по количеству проживающих, согласно п.4.4.1. СП 2. 1.2.2844-11
5. Обеспечить расстановку столов в жилых комнатах, где проводится самоподготовка обучающихся, по отношению к окнам так, чтобы дневной свет падал на рабочую поверхность столов слева или спереди, согласно п.4.4.2. СП 2. 1.2.2844-11
6. Обеспечить в умывальной 4 этажа , 5 этажей подачу горячей и холодной воды ко всем раковинам для умывания, установить демонтированные ранее раковины, согласно п.4.1.1. СП 2. 1.2.2844-11
7. Обеспечить эффективную работу вентиляции в помещениях постирочной, душевых, санитарных узлов, умывальных, кухнях общежития, с целью обеспечения удовлетворительного санитарно-технического состояния в данных помещениях, согласно п. 4.2.1. СП 2. 1.2.2844-11
8. Установить в постирочной оборудование для стирки (стиральные машины, ванны, тазы), согласно п.4.4.4. СП 2. 1.2.2844-11
9. Установить на общих кухнях плотно закрывающиеся и легко очищающиеся емкости для пищевых отходов, согласно п.5.7. СП 2. 1.2.2844-11
10. Обеспечить в медицинском кабинете целостность стен, плинтусов, согласно гл.1 п.4.2, 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10
11. Обеспечить в медицинском кабинете наличие горячей проточной воды, подведенной к раковине для мытья рук, согласно гл.1.п.5.5. СанПиН 2.1.3.2630-10
12. Иметь договор на утилизацию медицинских отходов класса «Б»; обеспечить наличие емкостей для временного хранения и транспортировки медицинских отходов, согласно гл.4.п.4.16 СанПиН 2.1.7.2790-10

И.о. директора
000900
Главный специалист-эксперт



А.А.Койчуева
И.И. Данилина